

Муниципальное унитарное предприятие
муниципального образования г. Горячий Ключ «Водоканал»
353290, Краснодарский край, г. Горячий Ключ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории №88 от 01.09.2020 г.

ПРОТОКОЛ

КОЛИЧЕСТВЕННОГО ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№

1

от

16.01.2025 г.

Наименование обследуемого
предприятия

МУП МО г. Горячий Ключ «Водоканал»

Юр.адрес/ факт. Адрес /ИНН

г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 196 / 2305028371

Точка отбора пробы

г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 134, водозабор
(очищенная вода перед поступлением в
распределительную сеть)

НД на метод отбора проб

ГОСТ 31861-2012

Цель исследования пробы

определение химического состава воды

Дата отбора пробы

16.01.2025 г.

Отбор проб выполнен

начальником лаборатории Тыцкой Л.Н.

Тип пробы



точечная

РЕЗУЛЬТАТЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Определяемый показатель	Единицы измерения	Норматив (ПДК) не более	Результаты КХА с характеристикой погрешности $X \pm \Delta$	НД на метод выполнения измерений
Запах	балл	2	0	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус	балл	2	0	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град.	20	$4,12 \pm 1,23$	ГОСТ 31868-2012
Мутность	ЕМФ	2,6	$0,18 \pm 0,04$	ГОСТ Р 57164-2016
Водородный показатель	ед. pH	6,0-9,0	$7,78 \pm 0,20$	ПНДФ14.1:2:3:4.121-97
Железо	мг/дм ³	0,3	< 0,1	ГОСТ 4011-72

Измерения провел

Начальник лаборатории


подпись

подпись

Соколова Г.А.

Тыцкая Л.Н.